



1. Oprawy oświetleniowe - wg rys
 2. Pomieszczenia wilgotne i na zewnętrznych stosować osprzęt i oprawy o stopniu IP min 44
 3. Instalacje w łazienkach wykonać zgodnie z PN-IEC 60364-7-701
 4. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz kuchni wykonać lokalne połączenia wyrównawcze.
 5. Oprawy w łazienkach stosować w II klasie ochronności oraz instalować w wymaganych odległościach od urządzeń z wodą.
 6. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonywania.
 7. W pomieszczeniach technicznych i wilgotnych o ile nie ma innych oznaczeń gniazda montować na wys. 115cm od podłogi.
 8. Na etapie wykonywania należy dobrać sposób zasłania i połączenia urządzeń wentylacji i klimatyzacji zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń oraz wytycznymi branży sanitarnej.
 9. Koryta kablowe należy prowadzić nad sufitem podwieszanym.
 10. Dla instalacji przeciwpożarowych należy stosować system ich mocowań o odpowiedniej odporności ogniowej
- Przejścia przez strefy przeciwpożarowe należy uszczelnić ognioowo.
11. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wymagana dla tych elementów.
 12. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-IEC 60364.
 13. Przy montażu elementów wyposażenia projektowego uwzględnić dokumentację włącznie z rysami projektowymi


X / Y / Z / RX **RX**: oznaczenie rozdzielnic

X: przy oznaczeniu wyłącznika
W - wyłącznik
P - przycisk

Z: nr. obwodu z danej rozdzielni

Y:

- O - oświetlenie
- G - gniazda
- GD - gniazda data
- ZG - zasilania indywidualne wg. opisu

INWESTOR	ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO ul. Kościuszki 17 83 – 200 Starogard Gdański,		
INWESTYCJA	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY OBIEKTU WARSZTATÓW SZKOLNYCH NA KOCIEWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		
LOKALIZACJA	ul. Kościuszki 10a 83-200 Starogard Gdański działki nr ew. 351/25, 351/26, 351/27 obręb 17		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
 kompleksowa obsługa inwestycji		ul. Płowiecka 11/2 PL 60-277 Poznań tel/fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKOWAŁ:	Kazimierz Nowicki	Pw 532/87	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Radosław Jackowski		
OPRACOWAŁ:			
TREŚĆ RYS.			
RZUT I PIĘTAR INSTALACJE ELEKTRYCZNE OŚWIETLENIE			
BRANŻA	CZERWIEC 2015	NR KONTRAKTU	
E	NR REMIZJI	NR RYSUNKU	
	00		E.07
Rynek stanowi własność firmy DEMIURG. I nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, lub dystrybuowany osobom trzecim bez wcześniejszego pisemnego zgody właściciela.			