


Legenda

- Wypust siłowy wg opisu
- Złącze kontrolne
- Uziom fundamentowy
- Zwody pionowe i poziome drut FeZn f8mm

Do instalacji odgromowej podłączyć
Złącza kontrolne zamontować na budynku
wszystkie elementy metalowe na dachu
na wys 1,5m

INWESTOR	ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO ul. Kościuski 17 83 – 200 Starogard Gdański,		
INWESTYCJA	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY OBIEKTU WARSZTATÓW SZKOLNYCH NA KOCIEWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		
LOKALIZACJA	ul. Kościuski 10a 83-200 Starogard Gdański działki nr ew. 351/25, 351/26, 351/27 obręb 17		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
 kompleksowa obsługa inwestycji		ul. Płowiecka 11/2 PL 60-277 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	Kazimierz Nowicki	PW 532/87	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Radosław Jackowski		
OPRACOWAŁ:			
TREŚĆ RYS.			
RZUT DACHU INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
	CZERWIEC 2015	NR KONTRAKTU	
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	
E	00		E.09
Rysunek stanowi własność firmy DEMURG. I nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			