



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI- PIWNICA			
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	h-pom. [m]
-1.01	KLATKA SCHODOWA	15,46	2,5
-1.02	POM. TECHNICZNE	27,03	2,5
-1.03	ANEKS SOCJALNY	11,08	2,5
-1.04	WEZŁ SZATNIOWO-SANITARNY	9,29	2,5
-1.05	WC	1,60	2,5
-1.06	PRZEDSIONEK	6,16	2,5
-1.07	PRYSZNIC	2,09	2,5
-1.08	WEZŁ SZATNIOWO-SANITARNY	10,03	2,5
-1.09	PRYSZNIC	2,92	2,5
-1.10	PRZEDSIONEK	2,90	2,5
-1.11	WC	2,12	2,5
-1.12	POM. TECHNICZNE	7,89	2,5
-1.13	KORYTARZ	10,74	2,5
-1.14	PRZEDSIONEK	8,05	2,5
	SUMA	117,29	

- UWAGI:
- Linie dozоровe zaprojektowano na elementach adresowalnego systemu sygnalizacji pożaru POLON 4000.
 - Dobrano adresowalną centralkę sygnalizacji pożaru POLON 4100.
 - Instalacje wykonać przewodem teletechnicznym YnTKSYekw 1x2x0,8 - linie dozоровe, YnTKSYekw 3x2x0,8 - linie sterownicze,
 - Instalacje układać w rurkach giętkich 3321 Polam-Suwałki pod tynkiem , główne ciągi w korytku kablowym na stropie podwieszonym.
 - Wszystkie czujniki dymu i ciepła instalować w adresowalnym gnieździe G-40.
 - Ręczne ostrzegacze pożaru instalować pod tynkiem, na wysokości 1,2-1,4m od posadzki.

- adresowalna, uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046
- adresowalna, uniwersalna optyczna czujka dymu DUR-4046 instalowana w stropie podwieszonym
- adresowalna, uniwersalna optyczna czujka dymu DOR-40
- ręczny ostrzegacz pożaru ROP- 4001M instalowany wewnątrz IP30
- ręczny przycisk oddymiający RT-45
- wskaźnik zadziałania WZ-31
- adresowalny element kontrolno-sterujący EKS 4001
- adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001

nr linii dozоровej

nr elementu na danej linii

1/58

INWESTOR	ZARZĄD POWIATU STAROGARDZKIEGO ul. Kościuszki 17 83 – 200 Starogard Gdański.		
INWESTYCJA	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY OBIEKTU WARSZTATÓW SZKOLNYCH NA KOCIEWSKIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI		
LOKALIZACJA	ul. Kościuszki 10a 83-200 Starogard Gdański działki nr ew. 351/25, 351/26, 351/27 obręb 17		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
DEMURG kompleksowe obsługa inwestycji		ul. Płowiecka 11/2 PL 60-277 Poznań tel./fax: +48 61 662 11 40 www.demiurg.com.pl	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	Kazimierz Nowicki	Pw 532/87	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Radosław Jackowski		
OPRACOWAŁ:			
TREŚĆ RYS.			
RZUT PIWNICY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJA SAP			
	CZERWIEC 2015	NR KONTRAKTU	
BRANŻA	NR REMIZJI	NR RYSUNKU	
IT		00	IT.06
Rysunek stanowi własność firmy DEMURG. Nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			