

WĘZŁ CIEPLNY

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Wykorzystana dokumentacja
3. Instalacja c.o.
4. Węzeł cieplny
5. Uwagi końcowe
6. obliczenia
7. zestawienie elementów węzła cieplnego
8. Spis rysunków

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy węzła ciepłego dla potrzeb budynku Kociewskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Wspierania Przedsiębiorczości w Starogardzie Gdańskim.

Zakres opracowania:

- Węzeł ciepły 3 funkcyjny kompaktowy dla potrzeb c.o. c.t.went. i c.w.u.

2. Wykorzystana dokumentacja

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- podkłady architektoniczno-budowlane opracowane przez wiodące biuro architektoniczne,
- projekty instalacji wewnętrznych c.o., c.t. dla wentylacji oraz c.w.u.
- uzgodnienia branżowe,
- katalogi urządzeń

3. Instalacja c.o.

Bilans ciepły

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla projektowanego budynku obliczono zgodnie z normą wykorzystując w tym celu program komputerowy OZC.

Najistotniejsze parametry cieplne analizowanego budynku otrzymane w wyniku przeprowadzenia bilansu ciepłego przedstawia tabela nr. 1.

Tabela Nr.1 Zestawienie podstawowych parametrów bilansu ciepłego.

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.o.	56 000	W
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.t. wentylacji mechanicznej	47 000	W
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb c.w.u.	50 000	W

4. Węzeł ciepły

Dane techniczne węzła ciepłego.

Źródłem ciepła dla węzła jest sieć ciepłownicza miasta Starogard .

Parametry obliczeniowe węzła ciepłego :

-temperatura czynnika grzejącego dla węzła (zima):	$T_{zs}/T_{ps} = 120/55^{\circ}\text{C}$
-temperatura czynnika grzejącego dla węzła (lato):	$T_{zs}/T_{ps} = 65/25^{\circ}\text{C}$
-obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na cele c.o.:	$Q_{co} = 56 \text{ kW}$
-obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na cele c.t. :	$Q_{ct} = 47 \text{ kW}$
-obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u.:	$Q_{cwumax} = 50 \text{ kW}$
-temperatury obliczeniowe instalacji c.o.:	$t_{zi}/t_p = 70/50^{\circ}\text{C}$
-temperatury obliczeniowe instalacji c.t.:	$t_{zi}/t_p = 80/60^{\circ}\text{C}$
-temperatury obliczeniowe instalacji c.w.u.:	$t_{zi}/t_p = 60/10^{\circ}\text{C}$

Węzeł pracować będzie przez cały rok.

Węzeł przyłączeniowy

Węzeł ciepły zasilany będzie z istniejącego przyłącza zakończanego w budynku. Przewiduje się całkowity demontaż urządzeń istniejącego węzła ciepłego i rozdzielni ciepła w piwnicy budynku.

Na przewodzie zasilającym za zaworem odcinającym przewidziano odmulacz magnetyczny służący do oczyszczania wody sieciowej. Na przewodzie powrotnym zamontowany jest układ rozliczeniowy energii cieplnej w oparciu o ultradźwiękowy licznik ciepła typu Multical Kamstrup z przetwornikiem przepływu Ultraflow 54. Stabilizację ciśnienia w węźle oraz regulację przepływu maksymalnego realizuje regulator różnicy ciśnień i przepływu produkcji firmy Samson.

Węzeł wymiennikowy C.O.

Przygotowanie wody instalacyjnej dla potrzeb centralnego ogrzewania odbywać się w wymienniku płytowym lutowanym typ SL32-BR28-30-TL-LIQUID produkcji Sondex.

Jako pompę obiegową c.o. zastosowano pompę typu Wilo Stratos z integralnym układem regulacyjnym z przetwornicą częstotliwości.

Projektuje się system zabezpieczenia instalacji w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym Reflex.

Napełnianie zładu c.o. wodą sieciową poprzez układ pomiarowy z wodomierzem JS 90 1,5 produkcji firmy PoWoGaz.

Węzeł wymiennikowy C.T.

Przygotowanie wody instalacyjnej dla potrzeb technologicznych wentylacji mechanicznej odbywać się w wymienniku płytowym lutowanym SL32-BR28-30-TL-LIQUID produkcji Sondex. Jako pompę obiegową c.t. zastosowano pompę typu Wilo Stratos z integralnym układem regulacyjnym z przetwornicą częstotliwości. Projektuje się system zabezpieczenia instalacji c.t. w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym typu Reflex.

Napełnianie zładu c.t. mieszaniną glikolu z wodą (stężenie 30%) w celu ochrony przed zamarzaniem. Napełnianie ręczne.

Węzeł wymiennikowy C.w.u

Przygotowanie wody instalacyjnej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej odbywać się w wymienniku płytowym lutowanym typu SL70-BR28-50-TLA-LIQUID produkcji Sondex. Jako pompę cyrkulacyjną c.w.u. zastosowano pompę Stratos-Z produkcji Wilo.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. stanowi zawór bezpieczeństwa SYR 2115, ciśnienie początku otwarcia 6 bar.

Układ automatycznej regulacji pracy węzła ciepłego

W ramach inwestycji zastosowane zostaną następujące urządzenia służące do automatycznej regulacji węzła :

- zawór przelotowy z siłownikiem elektrycznym, firmy TAC, do regulacji przepływu wody sieciowej zasilającej wymienniki c.o.
- zawór przelotowy z siłownikiem elektrycznym, firmy TAC, do regulacji przepływu wody sieciowej zasilającej wymiennik c.t.
- zawór przelotowy z siłownikiem elektrycznym, firmy TAC, do regulacji przepływu wody sieciowej zasilającej wymiennik c.w.u.
- regulator różnicy ciśnień i przepływu Samson dla regulacji różnicy ciśnień i przepływu
- elektroniczny regulator typu Xenta dla regulacji pogodowej czynnika c.o., c.t. oraz stałotemperaturowej regulacji c.w.u. współpracujący z :
 - siłownikami elektrycznymi, czujnikami temperatury wody instalacyjnej c.o. i c.t. oraz czujnikiem temperatury zewnętrznej
 - siłownikiem elektrycznym, czujnikiem temperatury ciepłej wody użytkowej

Instalacje węzła ciepłego

Rurociągi wysokoparametrowe w węźle cieplnym wykonać z rur stalowych, czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 natomiast niskoparametrowe z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244.

Rurociągi łączyć przez spawanie i prowadzić ze spadkiem 3‰ w kierunku odwodnień.

Instalację wodociągową w pomieszczeniu węzła wykonać z rur tworzywowych.

Jako podparcia i zawieszenia rurociągów stalowych i urządzeń stosować systemowe elementy kształtowe np. produkcji firmy HILTI. Podparcia lub podwieszania przewodów w minimalnej rozstawie :

-DN 15-40 co 2,0 m

-DN 50-80 co 2,5 m

Mocowanie rurociągów wodociągowych (tworzywowych) wykonać ściśle wg instrukcji producenta danej technologii.

Armatura odcinająca :

Po stronie wysokoparametrowej jako zawory odcinające, zastosowano zawory kulowe w wersji spawanej o parametrach minimalnych PN25 , $T_0=130^{\circ}\text{C}$ (obie wartości tych parametrów mogą występować równocześnie)

Po stronie niskoparametrowej c.o. i c.t. zastosowano zawory kulowe w wersji gwintowanej o parametrach minimalnych PN10 , $T_0=90^{\circ}\text{C}$ (obie wartości tych parametrów mogą występować równocześnie).

Po stronie niskoparametrowej w.z., c.w.u i cyrkulacji zastosowano zawory kulowe w wersji gwintowanej o parametrach minimalnych PN10 , $T_0=80^{\circ}\text{C}$ (obie wartości tych parametrów mogą występować równocześnie). Zawory zwrotne przeznaczone na instalacje ciepłej wody w wykonaniu – korpus, element odcinający i trzpień powinny być wykonane z mosiądzu lub stali nierdzewnej, sprężyna ze stali nierdzewnej.

Armatura filtracyjna :

Jako armaturę filtracyjną przewidziano :

a) odmulacz sieciowy .

W węzłach po stronie wysokich parametrów stosowano odmulacz magnetyczny z króćcami do spawania. Odmulacz musi spełniać wymagania Dyrektywy 97/23/EC 1 dla urządzeń ciśnieniowych (urządzenia winny mieć oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr.263, poz.2200).

b) filtry siatkowe:

- po stronie wody sieciowej: z siatką o ilości oczek 300 / cm^2 z przyłączami kołnierзовymi,
- po stronie instalacji c.o. i c.w.u.: z siatką o ilości oczek 200 / cm^2 z przyłączami gwintowanymi.

Parametry obliczeniowe minimalne armatury filtracyjnej tożsame jak dla armatury odcinającej.

Izolacja antykorozyjna i termiczna.

Wytyczne do wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych

Węzeł cieplny w wersji kompaktowej dostarczany jest na miejsce montażu jako prefabrykowany element całkowicie zabezpieczony antykorozyjnie.

Wszystkie stalowe przewody technologiczne i instalacyjne węzła poza kompaktem, a w szczególności złącza spawane i gwintowane, oczyścić szczotkami z korozji i zanieczyszczeń w następujący sposób:

Rurociągi gorące:

- oczyścić powierzchnię do II-go stopnia czystości;
- odtłuścić powierzchnię rozpuszczalnikiem organicznym;
- malować dwa razy farbą podkładową przeciwrdzewną
- malować jeden raz emalią ftalową olejoodporną (3 razy rury nie izolowane cieplnie).

Rurociągi zimne i konstrukcje:

- oczyścić powierzchnie j.w.;
- malować powierzchnie dwa razy farbą podkładową ftalowo-miniową 60%;
- malować powierzchnie dwa razy emalią ftalową nawierzchniową ogólnego stosowania.

Roboty antykorozyjne wykonać zgodnie z instrukcją KOR-3A. W celu odróżnienia rurociągów poszczególnych czynników należy je oznakować w zależności od przepływającego czynnika, stosując barwne malowanie lub oznakowanie przez stosowanie pasków identyfikacyjnych oraz strzałek oznaczających kierunek przepływu. Znakowanie rurociągów – wg PN-70/N-01270 i BN-77/8975-14.

Wytyczne do wykonania izolacji termicznej.

Węzeł cieplny w wersji kompaktowej dostarczany jest na miejsce montażu jako prefabrykowany element z kompletną izolacją termiczną.

Rurociągi cieplne wysokoparametrowe oraz niskoparametrowe c.o. poza kompaktem izolować termicznie za pomocą pianki poliuretanowej pod płaszczem z folii z tworzywa sztucznego niepalnego lub samogasnącego np. STEINONORM 300 typ 310 (izolacja przeznaczona na rurociągi do 150°C).

Rurociągi c.w.u./cyrk izolować izolacją z pianki poliuretanowej np. STEINOFLEX.

Otuliny izolacyjne powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania DZ.U.2002.75.690 wraz z późniejszymi zmianami. Minimalna grubość izolacji termicznej należy przyjmować wg załączonej tabeli

Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów

Lp.	Rodzaj przewodu lub komponentu	Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K) ¹⁾
1	Średnica wewnętrzna do 22 mm	20 mm
2	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm	30 mm
3	Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm	równa średnicy wewnętrznej rury
4	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm	100 mm
5	Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów	½ wymagań z poz. 1-4
6	Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników	½ wymagań z poz. 1-4
7	Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze	6 mm
8	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku)	40 mm
9	Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku)	80 mm
10	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku ²⁾	50% wymagań z poz. 1-4
11	Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku ²⁾	100% wymagań z poz. 1-4

Uwaga:

¹⁾ przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,

²⁾ izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Próby ciśnieniowe

Węzeł cieplny w wersji kompaktowej dostarczany jest na miejsce budowy jako prefabrykowany element poddany próbie szczelności u producenta. Dla celów transportowych jest on wykonany w postaci modułów skręcanych poprzez połączenia kotnierzowe.

Próby ciśnieniowe należy przeprowadzić po zakończeniu prac montażowych, przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego na rurociągach poza kompaktem.

Wymagane ciśnienie próbne :

- przewody wysokoparametrowe

2,0 MPa

- przewody niskoparametrowe c.o. c.t. **0,6 MPa**
- przewody wodociągowe **0,8 MPa**

Ciśnienie próbne należy utrzymać przez co najmniej 0,5 godziny.

Po wykonaniu próby szczelności należy instalację węzła ciepłego podać dwukrotnemu płukaniu.

UWAGA!

Z próby ciśnieniowej wyłączyć zawory bezpieczeństwa i naczynia przeponowe

Uwagi montażowe dla instalacji węzła ciepłego

W czasie wykonywania prac modernizacyjnych należy posługiwać się schematem technologicznym oraz instrukcjami i DTR-kami dostarczonymi przez producentów urządzeń.

Połączenia elektryczne w obrębie węzła a w szczególności nastawy regulatora XENTIA zlecić wyspecjalizowanej firmie ciepłowniczej.

Materiał na rurociągi z rur stalowych bez szwu przewodowych czarnych wg PN-80/H-74219 oraz ze szwem wg PN-79/H-74244 . Łączenie przewodów przez spawanie, a z armaturą na kołnierze stalowe lub gwint. Kolana do spawania typ „hamburski” o promieniu gięcia $R=1-1,5DN$, dla wylotu z zaworu bezpieczeństwa $R=3 DN$.

Wszystkie zastosowane materiały, urządzenia i wyposażenie muszą być oryginalne, najlepszej jakości, dopuszczone do stosowania (posiadające aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie).

Na przewodzie uzupełniającym instalację c.o. należy zamontować tabliczkę z nakazem rozłączenia złącza do uzupełniania po napełnieniu instalacji.

Zrealizować oznaczenia rurociągów i urządzeń w zależności od prowadzonego medium za pomocą samoklejących kolorowych pasków i wskaźników poziomych.

Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń należy przeprowadzać okresowe, zgodne z DTR-kami urządzeń, przeglądy serwisowe przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

UWAGA :

- Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" cz.II.
- Zainstalowane urządzenia ciśnieniowe należy zgłosić do rejestracji przez właściwy terenowo Inspektorat UDT w celu uzyskania stosownych dopuszczeń
- Pomieszczenie, urządzenia i instalacje węzła ciepłego muszą spełniać wymogi ochrony akustycznej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa

Wytyczne branżowe

Wytyczne instalacyjne

- W pomieszczeniu węzła wykonać studzienkę schładzającą oraz zamontować wpust posadzkowy; odpływ ze studzienki podłączyć do instalacji kanalizacji sanitarnej budynku;
- Wykonać wentylację nawiewno-wyiewną pomieszczenia węzła;
- Podłączyć strony instalacyjne : co, c.t., cwu/cyrk, zw do węzła kompaktowego;
- W pomieszczeniu węzła ciepłego zamontować zawór czerpakny wody zimnej DN15 ze złączką do węzła

Wytyczne elektryczne i AKPiA :

- Wykonać zasilanie elektryczne z tablicy administracyjnej budynku do pomieszczenia węzła.
- Doprrowadzić zasilanie elektryczne dla szafki zasilająco-sterującej kompaktowego węzła ciepłego
- Wykonać instalacje wyrównawcze w pomieszczeniu węzła ciepłego
- Zamontować czujnik temperatury zewnętrznej na ścianie północnej budynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w dtr-ce urządzenia

Wytyczne budowlane :

- Ściany do pełnej wysokości pomieszczenia obłożyć płytkami ceramicznymi.
- Posadzka w pomieszczeniu węzła powinna być gładka, niepalna i niepaląca, wytrzymała na uderzenia mechaniczne i nagłe zmiany temperatury oraz odporna na wilgoć. Należy ją wykonać ze spadkiem 1% w kierunku wpustów odwodnieniowych lub studzienki schładzającej

5. Uwagi końcowe

- 1) Zgodnie z zasadami obowiązującego prawa budowlanego, przy wykonaniu robót należy stosować jedynie te wyroby, które uzyskały pozytywną ocenę, stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie. Są to wyroby, dla których wydano: certyfikat ma znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisów, lub też: deklarację zgodności (certyfikat zgodności) z właściwą normą bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa.
- 2) W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą:
 - Prawo budowlane
 - warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano- instalacyjnych,
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- 3) W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
- 4) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
- 5) Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
- 6) Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
- 7) Ze względu na rodzaj robót Wykonawca, powinien zdawać sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzięki umiejętnościom zawodowym w swojej specjalności powinien uzupełnić szczegóły, które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji tak, aby idealnie wykonać opisany obiekt i zagwarantować wymagany rezultat.
- 8) W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, winien wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
- 9) Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie niezgodnione zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogów stawianych przez technologię, konstrukcję, instalację, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

10) Roboty należy wykonać w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzorów technicznych
11) Wszystkie wymiary, w zależności od skali rysunku, podawane są w metrach, w centymetrach, w milimetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.

UWAGA :

Urządzenia, materiały i ich producenci mają charakter informacyjny. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów spełniających wymogi i parametry przedmiotowej dokumentacji pod warunkiem, że będą współdziałać w ramach całego systemu i układu budowlano – instalacyjnego.

6. obliczenia

W projekcie wykorzystano kompaktowy węzeł cieplny –węzeł 3-funkcyjny– produkcji METROLOG Sp. z o.o.

Parametry obliczeniowe węzła cieplnego :

Parametry obliczeniowe węzła cieplnego :

- temperatura czynnika grzejnego - zima :	$T_{zs}/T_{ps} = 120/55^{\circ}\text{C}$
- temperatura czynnika grzejnego - lato :	$T_{zs}/T_{ps} = 65/25^{\circ}\text{C}$
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. :	$Q_{co} = 56\text{ kW}$
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na cele c.t. wentylacja mechaniczna :	$Q_{c.t.} = 47\text{ kW}$
- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła na cele c.w.u. :	$Q_{cwumax} = 50\text{ kW}$
- temperatury obliczeniowe instalacji c.o. :	$t_{zi}/t_p = 70/50^{\circ}\text{C}$
- temperatury obliczeniowe instalacji c.t. wentylacja mechaniczna :	$t_{zi}/t_p = 80/60^{\circ}\text{C}$
- temperatury obliczeniowe instalacji c.w.u. :	$t_{zi}/t_p = 60/10^{\circ}\text{C}$
- ciśnienie dyspozycyjne w punkcie włączenia :	$p_d = 100\text{ kPa}$

Dobór wymiennika c.o..

Dane do obliczeń:

wymagana maksymalna wydajność wymiennika c.o.	$Q_{c.o.} = 56\text{ kW}$
parametry temperatury :	
strona sieciowa zima	$120/55^{\circ}\text{C}$
strona instalacyjna (parametry projektowane)	$70/50^{\circ}\text{C}$
minimalne przewymiarowanie - 5%	
obliczeniowy przepływ masowy wody sieciowej dla c.o. $m_{sc.c.o.} = 0,74\text{ m}^3/\text{h}$	
obliczeniowy przepływ masowy wody instalacyjnej c.o. $m_{ic.o.} = 2,41\text{ m}^3/\text{h}$	

Na podstawie powyższych parametrów dobrano wymiennik płytowy lutowany typ SL32-BR28-30-TL-LIQUID produkcji Sondex (załączona karta doboru producenta).

Dobór wymiennika c.t. – wentylacja mechaniczna.

Dane do obliczeń:

wymagana maksymalna wydajność wymiennika wentylacji mech.	$Q_{c.t.went} = 47\text{ kW}$
parametry temperatury :	

strona sieciowa zima	120/65 °C
storna instalacyjna (parametry projektowane)	80/60 °C
minimalne przewymiarowanie - 5%	
obliczeniowy przepływ masowy wody sieciowej dla c.t. msc.c.t.= 0,73 m3/h	
obliczeniowy przepływ masowy wody instalacyjnej c.t. mic.t. = 2,02 m3/h	

Na podstawie powyższych parametrów dobrano wymiennik płytowy lutowany typ SL32-BR28-30-TL-LIQUID produkcji Sondex (załączona karta doboru producenta).

Dobór wymiennika c.w.u.

Dane do obliczeń:

wymagana maksymalna wydajność wymiennika c.w.u. $Q_{c.w.u.max} = 50$ kW

parametry temperatury :

strona sieciowa	65/25 °C
storna instalacyjna	60/10 °C
minimalne przewymiarowanie - 20%	
obliczeniowy przepływ masowy wody sieciowej mscwu= 1,08 m3/h	
obliczeniowy przepływ masowy wody instalacyjnej micwu= 0,86m3/h	

Na podstawie powyższych parametrów dobrano wymiennik płytowy lutowany SL70-BR28-50-TLA-LIQUID produkcji Sondex (załączona karta doboru producenta).

Dobór pompy c.o.

Wymagana wydajność i wysokość podnoszenia pompy obiegu c.o. :

$Q_{c.o.} = 56$ kW

$G_{p.c.o.} = 2,41$ m3/h

$H_{p instal.+wężel} = 62$ kPa

Dobrano pompę obiegową typu STRATOS 30/1-8 firmy Wilo o następujących parametrach :

- wydajność maksymalna	$G_p = 8,0$ m3/h
- wysokość podnoszenia	$H_p = 7,5$ mH ₂ O
- pobór mocy	$P_1 = 0,13$ kW
- napięcie zasilania	$U_n = 1 * 230$ V, 50 Hz

(karta doboru pompy obiegowej w załącznikach)

Dobór pompy c.t.

Wymagana wydajność i wysokość podnoszenia pompy c.t. wentylacji:

$Q_{c.t.} = 47$ kW

$G_{p.c.t.} = 2,02$ m3/h

$H_{p instal.+wężel} = 38$ kPa

Dobrano pompę obiegową typu STRATOS 25/1-6 firmy Wilo o następujących parametrach :

- wydajność maksymalna $G_p = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$
 - wysokość podnoszenia $H_p = 6,0 \text{ mH}_2\text{O}$
 - pobór mocy $P_1 = 0,065 \text{ kW}$
 - napięcie zasilania $U_n = 1 * 230 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$
- (karta doboru pompy obiegowej w załącznikach)

Dobór pompy cyrkulacyjnej.

Wymagana wydajność i wysokość podnoszenia pompy :

$$G_{\text{pcyrk.}} = 0,86 \times 0,4 = 0,34 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$H_{\text{pinstal.}+\text{węzeł}} = 30 \text{ kPa}$$

Dobrano pompę cyrkulacyjną typu Stratos ECO-Z 25/1-5 firmy Wilo o następujących parametrach :

- wydajność maksymalna $G_p = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$
- wysokość podnoszenia $H_p = 4,5 \text{ mH}_2\text{O}$
- pobór mocy $P_1 = 0,059 \text{ kW}$
- napięcie zasilania $U_n = 1 * 230 \text{ V}, 50 \text{ Hz}$

(karta doboru pompy obiegowej w załącznikach)

Dobór zaworu regulacyjnego c.o.

Dane do obliczeń:

obliczeniowy przepływ wody sieciowej $m_{\text{sco}} = 0,74 \text{ m}^3/\text{h}$

parametry temperatury :

strona sieciowa temp max. 120°C

ciśnienie max strony sieciowej 16 bar

Na podstawie powyższych danych dobrano zawór regulacyjny typu V231 produkcji firmy TAC o następujących parametrach:

Średnica nominalna DN15

Współczynnik przepływu $kvs = 1,6$

Ciśnienie obliczeniowe armatury PN25

$$\text{Rzeczywisty spadek ciśnienia na zaworze : } Dp_{ZR} = (0,74/1,6)^2 \times 100 = 21,39 \text{ kPa}$$

Dla zaworu dobrano siłownik elektryczny typu MG900-SRSU produkcji TAC.

Funkcję bezpieczeństwa tj. odcięcie czynnika grzewczego - zamknięcie zaworu przy braku zasilania elektrycznego w węźle realizowane będzie poprzez sprężynę powrotną siłownika elektrycznego oraz dodatkowo termostat RAK-T.W.1000B z funkcją samoczynnego załączenia w przypadku przekroczenia ustawionej zadanej temperatury.

Dobór zaworu regulacyjnego c.ł.

Dane do obliczeń:

obliczeniowy przepływ wody sieciowej $m_{\text{scl}} = 0,73 \text{ m}^3/\text{h}$

parametry temperatury :

strona sieciowa temp max. 120°C

ciśnienie max strony sieciowej 16 bar

Na podstawie powyższych danych dobrano zawór regulacyjny typu V231 produkcji firmy TAC o następujących parametrach:

Średnica nominalna DN15

Współczynnik przepływu $kvs = 1,6$

Ciśnienie obliczeniowe armatury PN25

Rzeczywisty spadek ciśnienia na zaworze : $DpZR. = (0,73/1,6)^2 \times 100 = 2,08 \text{ kPa}$

Dla zaworu dobrano siłownik elektryczny typu MG900-SRSU produkcji TAC.

Funkcję bezpieczeństwa tj. odcięcie czynnika grzewczego - zamknięcie zaworu przy braku zasilania elektrycznego w węźle realizowane będzie poprzez sprężynę powrotną siłownika elektrycznego oraz dodatkowo termostat RAK-T.W.1000B z funkcją samoczynnego załączenia w przypadku przekroczenia nastawionej zadanej temperatury.

Dobór zaworu regulacyjnego c.w.u.

Dane do obliczeń:

obliczeniowy przepływ wody sieciowej $mscwumaxlato = 1,08 \text{ m}^3/\text{h}$

parametry temperatury :

strona sieciowa temp max. $130 \text{ }^\circ\text{C}$

ciśnienie max strony sieciowej 16bar

Na podstawie powyższych danych dobrano zawór regulacyjny typu V231 produkcji firmy TAC o następujących parametrach:

Średnica nominalna DN15

Współczynnik przepływu $kvs = 2,5$

Ciśnienie obliczeniowe armatury PN25

Rzeczywisty spadek ciśnienia na zaworze : $DpZRcwu = (1,08/2,5)^2 \times 100 = 18,66 \text{ kPa}$

Dla zaworu dobrano siłownik elektryczny typu MG900-SRSU produkcji TAC.

Funkcję bezpieczeństwa tj. odcięcie czynnika grzewczego - zamknięcie zaworu przy braku zasilania elektrycznego w węźle realizowane będzie poprzez sprężynę powrotną siłownika elektrycznego oraz dodatkowo termostat RAK-T.W.1000B z funkcją samoczynnego załączenia w przypadku przekroczenia nastawionej zadanej temperatury.

Dobór zaworu regulacji różnicy ciśnień i przepływu

Dane do obliczeń:

obliczeniowy przepływ wody sieciowej :

$m1zima = 0,74 + 0,73 + 0,78 = 2,25 \text{ m}^3/\text{h}$

parametry temperatury :

strona sieciowa temp max. $120 \text{ }^\circ\text{C}$

ciśnienie max strony sieciowej 16bar

Na podstawie powyższych danych dobrano zawór regulacyjny typu 46-6 produkcji firmy Samson o następujących parametrach:

Średnica nominalna DN20

Współczynnik przepływu kvs = 6,3

Ciśnienie obliczeniowe armatury PN25

Zakres nastaw 0,1-1,0bar

Rzeczywisty spadek ciśnienia na zaworze „zima”: $DpDPV = (2,25/6,3)^2 \times 100 = 12,76$ kPa

Opory przepływu przez węzeł - strona sieciowa

MODUŁ C.O. „ZIMA”

	kvs	dp [kPa]	
wymiennik	-	2,0	
zawór reg różnicy ciśnień i przepływu	6,3	12,76	
zwężka			
miernicza		20	
zawór			
regulacyjny	1,6	21,39	
Filtroodmulnik		5,0	
licznik ciepła	13,4	2,82	
Armatura, rurociągi		5,0	
RAZEM		68,97	kPa
wymagana nastawa zaworu reg różnicy ciśnień		53,39	kPa

MODUŁ C.T.„ZIMA”

	kvs	dp [kPa]	
wymiennik	-	1,0	
zawór reg różnicy ciśnień i przepływu	6,3	12,76	
zwężka			
miernicza		20	
zawór			
regulacyjny	1,6	20,82	
Filtroodmulnik		5,0	
licznik ciepła	13,4	2,82	
Armatura, rurociągi		5,0	
RAZEM		67,39	kPa
wymagana nastawa zaworu reg różnicy ciśnień		51,82	kPa

MODUŁ C.W.U.. ZIMA

	kvs	dp [kPa]	
wymiennik	-	1,0	
zawór reg różnicy ciśnień i przepływu		12,76	
zwężka			
miernicza		20	
zawór			
regulacyjny	2,5	9,73	
Filtroodmulnik		5,0	
licznik ciepła	13,4	2,82	
Armatura, rurociągi		3,0	
RAZEM		54,31	kPa
wymagana nastawa zaworu reg różnicy ciśnień		38,73	kPa

MODUŁ C.W.U.. LATO

	kvs	dp [kPa]	
wymiennik	-	1,0	
zawór reg różnicy ciśnień i przepływu		2,94	
zwężka			
miernicza		20	
zawór			
regulacyjny	2,5	18,66	
Filtroodmulnik		3,0	
licznik ciepła	13,4	0,65	
Armatura, rurociągi		3,0	
RAZEM		49,25	kPa
wymagana nastawa zaworu reg różnicy ciśnień		45,66	kPa

Wymagane ciśnienie dyspozycyjne na progu węzła :

„zima” 68,97 kPa

„lato: 49,25 kPa

Nastawa zaworu regulacji różnicy ciśnień :

- „zima” 55 kPa , przepływ 2,25 m³/h

- „lato” 46 kPa, przepływ 1,08 m³/h

Dobór zaworów bezpieczeństwa - wg DT-UC - 90/WO.

Obliczenia zaworu bezpieczeństwa ze względu na moc maksymalną wymiennika c.o.:

maksymalny przepływ pary w przypadku uszkodzenia wymiennika :

$$m = 3600 * \frac{Q_{c.w.}}{C_p} \left[\frac{kg}{h} \right]$$

Qc.o.= 65 kW - maksymalna moc cieplna wymiennika c.o.

cp = 2079 kJ/kg - ciepło parowania wody przy nadciśnieniu 0,5 x 1,1 = 0,55 MPa

przyjęto wstępnie membranowy zawór bezpieczeństwa typ SYR1915 DN25 wielkość d0=20 mm o ciśnieniu początku otwarcia 5,0 bar

$$m = 3600 * 65 / 2079 = 112,55 \text{ kg/h}$$

$$mz = 10 * \alpha * K1 * K2 * (\pi * d0^2 / 4) * (p1 + 0,1)$$

$\alpha = 0,64$ współczynnik wyływu dla par i gazów przy b = 10%

K1 = 0,532 współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika roboczego przed zaworem wg rys 1 Warunków Technicznych UDT-UC-90/WO rozdział 9

K2 = 1 współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem wg pkt 9.3. UDT-UC-90/WO

d0 = 20mm najmniejsza średnica wewnętrzna kanału przepływowego zaworu

$$mz = 10 * 0,532 * 0,64 * 1 * (\pi * 20^2 / 4) * (0,55 + 0,1) = 694,50 \text{ kg/h}$$

$$2xmz > m$$

Dobrano 2 zawory bezpieczeństwa membranowe typ SYR 1915 DN25 ,d0 = 20 mm o ciśnieniu początku otwarcia 5,0 bar

Obliczenia zaworu bezpieczeństwa ze względu na moc maksymalną wymiennika c.t.:

maksymalny przepływ pary w przypadku uszkodzenia wymiennika :

$$m = 3600 * \frac{Q_{c.w.}}{c_p} \left[\frac{kg}{h} \right]$$

$Q_{c.t.} = 50 \text{ kW}$ - maksymalna moc cieplna wymiennika c.t.

$c_p = 2079 \text{ kJ/kg}$ - ciepło parowania wody przy nadciśnieniu $0,5 \times 1,1 = 0,55 \text{ MPa}$

przyjęto wstępnie membranowy zawór bezpieczeństwa typ SYR1915 DN25 wielkość $d_0 = 20 \text{ mm}$ o ciśnieniu początku otwarcia $5,0 \text{ bar}$

$$m = 3600 * 50 / 2079 = 86,58 \text{ kg/h}$$

$$m_z = 10 * \alpha * K_1 * K_2 * (\pi * d_0^2 / 4) * (p_1 + 0,1)$$

$\alpha = 0,64$ współczynnik wyptywu dla par i gazów przy $b = 10\%$

$K_1 = 0,532$ współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika roboczego przed zaworem wg rys 1 Warunków Technicznych UDT-UC-90/WO rozdział 9

$K_2 = 1$ współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem wg pkt 9.3. UDT-UC-90/WO

$d_0 = 20 \text{ mm}$ najmniejsza średnica wewnętrzna kanału przepływowego zaworu

$$m_z = 10 * 0,532 * 0,64 * 1 * (\pi * 20^2 / 4) * (0,55 + 0,1) = 694,50 \text{ kg/h}$$

$$2x m_z > m$$

Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy typ SYR 1915 DN25 , $d_0 = 20 \text{ mm}$ o ciśnieniu początku otwarcia $5,0 \text{ bar}$

Obliczenia zaworu bezpieczeństwa ze względu na moc maksymalną wymiennika c.w.u.:

maksymalny przepływ pary w przypadku uszkodzenia wymiennika:

$$m = 3600 \cdot \frac{Q_{c.w.}}{c_p} \left[\frac{kg}{h} \right]$$

$Q_{c.w.} = 50 \text{ kW}$ - maksymalna moc cieplna wymiennika c.w.u..

$c_p = 2057,8 \text{ kJ/kg}$ - ciepło parowania wody przy nadciśnieniu $0,6 \times 1,1 = 0,66 \text{ MPa}$

przyjęto wstępnie membranowy zawór bezpieczeństwa typ SYR2115 DN25 wielkość $d_0 = 20 \text{ mm}$ o ciśnieniu początku otwarcia $6,0 \text{ bar}$

$$m = 3600 \cdot 50 / 2057,8 = 87,47 \text{ kg/h}$$

$$m_z = 10 \cdot \alpha \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot (\pi \cdot d_0^2 / 4) \cdot (p_1 + 0,1)$$

$\alpha = 0,54$ współczynnik wyływu dla par i gazów przy $b = 10\%$

$K_1 = 0,532$ współczynnik poprawkowy uwzględniający właściwości czynnika roboczego przed zaworem wg rys 1 Warunków Technicznych UDT-UC-90/WO rozdział 9

$K_2 = 1$ współczynnik poprawkowy uwzględniający wpływ stosunku ciśnień przed i za zaworem wg pkt 9.3. UDT-UC-90/WO

$d_0 = 20 \text{ mm}$ najmniejsza średnica wewnętrzna kanału przepływowego zaworu

$$m_z = 10 \cdot 0,532 \cdot 0,54 \cdot 1 \cdot (\pi \cdot 20^2 / 4) \cdot (0,66 + 0,1) = 685,56 \text{ kg/h}$$

$$2 \times m_z > m$$

Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy typ SYR 2115 DN25, $d_0 = 20 \text{ mm}$ o ciśnieniu początku otwarcia $6,0 \text{ bar}$

Dobór naczyń wzbiorniczych wg PN-99/B-02414..

Obieg c.o.

Obliczenie zamkniętego naczynia wzbiorniczego wg PN-B-02414:1999			
pojemność instalacji ogrzewania wodnego	$V =$	0,85	m^3
maksymalna wysokość instalacji	$p_{stat} =$	1,2	bar
maksymalne ciśnienie w instalacji	$p_{max} =$	5,0	bar
temperatura zasilania	$t_{zasilania} =$	70,0	$^{\circ}C$
przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej dla temperatur $10^{\circ}C/tz^{\circ}C$	α	0,0224	dm^3/kg
gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej $t_1=10^{\circ}C$ wg PN-B-02414:1999	$\rho_1 =$	999,7	kg/m^3
pojemności użytkowa naczynia wzbiorniczego	$V_U =$	$1,1 * V * \rho_1 * \Delta v$	
	$V_U =$	20,9	dm^3
ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej między między uzupełnieniami	$E =$	1	%
pojemność użytkowa naczynia wzbiorniczego z rezerwą na ubytki	$V_{UR} =$	$V_U + V * E * 10$	
	$V_{UR} =$	29,4	dm^3
ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorniczym (ciśnienie w przestrzeni gazowej przed przyłączeniem do instalacji)	$p =$	1,40	bar
ciśnienie wstępne pracy instalacji w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorniczego (ciśnienie napełniania instalacji zimnej)	$p_R =$	$\{(p_{max} + 1) / [1 + V_U / (V_{UR} * ((p_{max} + 1) / (p_{max} - p) - 1))]\} - 1$	
	$p_R =$	1,90	bar
objętość całkowita naczynia wzbiorniczego	$V_{nR} =$	$V_{UR} * (p_{max} + 0,1) / (p_{max} - p_R)$	
	$V_{nR} =$	57,0	dm^3
minimalna średnica rury wzbiorniczej	$d =$	$0,7 * V_{nR}^{0,5}$	
	$d =$	3,80	mm

Dobrano:

naczynie wzbiornicze przeponowe typu **Reflex NG80 6bar**, rura wzbiornicza DN25

Obieg c.t.went

Obliczenie zamkniętego naczynia wzbiorczego wg PN-B-02414:1999			
pojemność instalacji ogrzewania wodnego	$V =$	0,6	m^3
maksymalna wysokość instalacji	$p_{stat} =$	1,6	bar
maksymalne ciśnienie w instalacji	$p_{max} =$	5,0	bar
temperatura zasilania	t	80,0	$^{\circ}C$
	$zasilania =$		
przyrost objętości właściwej wody instalacyjnej dla temperatur $10^{\circ}C/tz^{\circ}C$	α	0,0287	dm^3/kg
gęstość wody instalacyjnej w temperaturze początkowej $t_1=10^{\circ}C$ wg PN-B-02414:1999	$\rho_1 =$	999,7	kg/m^3
pojemności użytkowa naczynia wzbiorczego	$V_U =$	$1,1 * V * \rho_1 * \Delta v$	
	$V_U =$	18,9	dm^3
ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej między między uzupełnieniami	$E =$	1	%
pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego z rezerwą na ubytki	$V_{UR} =$	$V_U + V * E * 10$	
	$V_{UR} =$	24,9	dm^3
ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym (ciśnienie w przestrzeni gazowej przed przyłączeniem do instalacji)	$p =$	1,8	bar
ciśnienie wstępne pracy instalacji w miejscu przyłączenia naczynia wzbiorczego (ciśnienie napełniania instalacji zimnej)	$p_R =$	$\{(p_{max} + 1) / [1 + V_U / (V_{UR} * ((p_{max} + 1) / (p_{max} - p) - 1))]\} - 1$	
	$p_R =$	2,21	bar
objętość całkowita naczynia wzbiorczego	$V_{nR} =$	$V_{UR} * (p_{max} + 0,1) / (p_{max} - p_R)$	
	$V_{nR} =$	53,7	dm^3
minimalna średnica rury wzbiorczej	$d =$	$0,7 * V_{nR}^{0,5}$	
	$d =$	3,50	mm

Dobrano:

naczynie wzbiorcze przeponowe typu **Reflex NG80 6bar**, rura wzbiorcza DN25

7. zestawienie elementów węzła ciepłego

KOMPAKTOWY WĘZŁ CIEPLNY - zestawienie, węzeł trzyfunkcyjny c.o./c.t./c.w.u. jednostopniowy		METROLOG Sp. z o.o.		
M	kW			
C	56			
c.t.	47			
c.	50			

Zestawienie urządzeń węzła kompaktowego

L.	Nazwa urządzenia	Typ	Pro	I
Wymienniki z płaszczem izolacyjnym				
1	c.o.- płytowy lutowany	SL32-BR28-30-TL-LIQUID	SONDEX	1
	Izolacja wymiennika		SONDEX	1
2	c.t.- płytowy lutowany	SL32-BR28-30-TL-LIQUID	SONDEX	1
	Izolacja wymiennika		SONDEX	1
3	c.w.u.- płytowy lutowany jednostopniowy	SL70-BR28-50-TLA-LIQUID	SONDEX	1
	Izolacja wymiennika		SONDEX	1
Układ pogodowej regulacji temperatury				
4	Sterownik pogodowy	XENTA 281	TAC	1
5	Czujnik temperatury zewnętrznej	STO	TAC	1
6	Czujnik temperatury inst. c.o. i c.t.	STC100	TAC	2
7	Czujnik temperatury inst. c.w.u.	STP 120-120	TAC	1
8	Zawór regulacyjny c.o., na powrocie	V231, dn 15, kv 1,6m3/h, PN25	TAC	1
9	Siłownik c.o. ze spr. zwrotną	MG900-SRSU	TAC	1
10	Zawór regulacyjny c.t., na powrocie	V231, dn 15, kv 1,6m3/h, PN25	TAC	1
11	Siłownik c.t. ze spr. zwrotną	MG900-SRSU	TAC	1
12	Zawór regulacyjny c.w.u., na powrocie	V231, dn 15, kv 2,5m3/h, PN25	TAC	1
13	Siłownik c.w.u. ze spr. zwrotną	MG900-SRSU	TAC	1
14	Termostat	RAK-T.W.1000B (30-120stC)	SIEMENS	3
Pompy				
15	Pompa obiegowa c.o.	Stratos 30/1 -8 CAN	WILO	1
15a	Moduł Wilo IF-Modul	Ext.Aus nr kat. 20 30 475	WILO	1
16	Pompa obiegowa c.t.	Stratos 25/1 -6 CAN	WILO	1
16a	Moduł Wilo IF-Modul	Ext.Aus nr kat. 20 30 475	WILO	1
17	Pompa cyrkulacyjna c.w.	Stratos ECO-Z 25/1-5	WILO	1
Układ zabezpieczenia instalacji				
18	Zawór bezpieczeństwa co. - typ 1915	1" (5bar)	SYR	2
19	Zawór bezpieczeństwa ct. - typ 1915	1" (5bar)	SYR	2
20	Zawór bezpieczeństwa c.w.u. - typ 2115	1" (6bar)	SYR	1
21	Naczynie wzbiorcze dla c.o.	NG 80, 6bar	REFLEX	1
22	Naczynie wzbiorcze dla c.t.	NG 80, 6bar	REFLEX	1
23	Szybkozłaczka	SU R 1 x 1	REFLEX	2
Układ uzupełniania zładu				
24	filtr siatkowy - ilość oczek 300 / cm2	dn 20, PN25	FERRO	1
25	odcięcie	dn 20, PN25	ZAWGAZ	1
26	kryza	10 mm	wyk.	1
Układ pomiarów miejscowych				
M1	Manometr z kurkiem manom.- str. sieciowa	M100, 0-2,5MPa	KFM	3
T1	Termometr techniczny	T 0 - 150°C	KFT	2
T2	Termometr techniczny	T 0 - 100°C	KFT	5
M2	Manometr z kurkiem manom.- str. Instalacji co i c.t.	M100, 0-1,0MPa	KFM	9
M3	Manometr z kurkiem manom.- str. Instalacji wodoc.	M100, 0-1,0MPa	KFM	4
Zawory odcinające - str. sieciowa, PN25, T=130°C				
27	odcięcie co.	dn 25	ZAWGAZ	2
28	odcięcie ct.	dn 20	ZAWGAZ	2
29	odcięcie c.w.u.	dn 25	ZAWGAZ	2
30	spust odmulacza	dn 25	ZAWGAZ	1
31	spust / odpowietrzenie	dn 15	ZAWGAZ	7
Zawory odcinające - str. instalacyjna, PN10, T=90°C				
32	odcięcie co.	dn 40	FERRO	2
33	odcięcie ct.	dn 40	FERRO	2

34	odcięcie cw.	dn 25	FERRO	1
35	odcięcie z.w.	dn 25	FERRO	1
36	odcięcie cyrkulacji	dn 25	FERRO	2
37	odcięcie – spust odmulacza	dn 25	FERRO	1
38	odcięcie – spust, odpowietrzenie	dn 15	FERRO	5
39	zawór spustowy do poboru próbek	dn 15	GIACOMINI	1
40	zawór ze złączką do węża	dn 15	GIACOMINI	1
Zawory zwrotne - strona instalacyjna, PN10, T=90°C				
41	Zawór antyskażeniowy dla zimnej wody	dn 32	HONEYWELL	1
42	Zawór zwrotny	dn 25	FERRO	2
43	Zawór zwrotny	dn 20	FERRO	1
Urządzenia oczyszczające				
44	str. sieciowa: filtroomdulnik st. kwasoodporna	FOM dn 40, PN25, T=130°C	AULIN	1
45	str. instal. c.o.: filtroomdulnik st. kwasoodporna	FOM dn 50, PN10, T=90°C	AULIN	1
46	str. instal. z.w.: filtr siatkowy	dn 32, PN10	FERRO	1
47	str. instal. c.t.: filtr siatkowy	dn 32, PN10	FERRO	1
48	str. instal. cyrk.: filtr siatkowy	dn 25, PN10	FERRO	1
Układ sterowania węzła cieplnego				
49	Rozdzielnia zasilająco-sterownicza		METROLOG	1
Moduł przyłączeniowy				
50	Ciepłomierz główny z modułem wejść impulsowych, na powrocie	Multical 602, Ultraflow 54, Qn=2,5m ³ /h, dn 20; RS232	KAMSTRUP	1
51	Regulator różnicy ciśnień, na powrocie	46-6 DN20 PN25 Kvs=6,3m ³ /h 0,2÷1,0 bar	SAMSON	1
52	odcięcie rurki impulsowej	dn 15	GIACOMINI	1
53	Wodomierz wody ciepłej z nad. impulsów	JS 90 1,5-NK; dn 15, 101/imp	POWOGAZ	1
54	odcięcie główne węzła	dn 40, PN25, T=130°C	ZAWGAZ	2
Elementy pozostałe				
55	Wodomierz wody zimnej	Wz Dn20 dn 15,	POWOGAZ	1

Uwaga :

ze względu na to, że pomieszczenie węzła znajduje się w piwnicy budynku węzeł kompaktowy musi być wykonany na ramie o maksymalnych wymiarach (długość x szerokość x wysokość) 3,00 x 0,8 x 2,0m. Rama dzielona na moduły na czas transportu.

8. Spis rysunków

Nr rys.	Treść	skala
W_01	Schemat technologiczny węzła cieplnego	-
W_02	Rzut pomieszczenia węzła cieplnego - Piwnica	1:50
W_03	Plan sytuacyjny	1:500

Starogard Gdański, 17.04.2015

Numer dokumentu: P/AE/004764/2015/001



Zespół Szkół Zawodowych w Starogardzie Gdańskim	
Data 20.04.15	L. dz. 21/2015
Pod.	Ref.

Zespół Szkół Zawodowych
ul. Ignacego Paderewskiego 11
83-200 Starogard Gdański

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do otrzymanego Wniosku w załączeniu przesyłamy warunki modernizacji węzła ciepłego będącego Waszą własnością nr WT/STAR-PEC/00161/2015.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta Grupy GPEC przy ul. Rynek 6 w Starogardzie Gdańskim, pod numerem tel. 58 56 23 930, fax. 58 56 22 173 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bok@star-pec.pl.

Z poważaniem,



Żukian Monika
Menedżer ds. Klientów



Sakowska Grażyna
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

Zakład Energetyki Ciepłej „STAR-PEC” sp. z o.o.

ul. Pomorska 26, 83-200 Starogard Gdański

tel.: 58 56 23 930; fax: 58 56 22 173; e-mail: bok@star-pec.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000056847,

NIP 592 020 26 44, wysokość kapitału zakładowego 19 806 680 zł

www.star-pec.pl

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1. „Warunki na modernizację węzła ciepłego” nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 i następnych kodeksu cywilnego i są jedynie informacją o technicznych możliwościach włączenia do sieci ciepłowniczych.
 2. W przypadku zmiany mocy zamówionej wnioskodawca zobowiązany jest do aktualizacji umowy sprzedaży ciepła na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji. Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży ciepła powinno nastąpić po uzgodnieniu dokumentacji technicznej.
 3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest uzyskanie uzgodnienia z GPEC sp. z o.o. W tym celu należy na adres GPEC Sp. z o.o. ul. Biała 1b przekazać dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spełniać aktualne wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o. dostępne na stronie <http://www.gpec.pl>.
 4. Projektant powinien uzgodnić wielkość i usytuowanie pomieszczenia węzła ciepłego z GPEC Sp. z o.o. Pomieszczenie węzła ciepłego musi być wydzielone, o wymiarach zapewniających łatwy dostęp do urządzeń węzła dla wykonania czynności kontrolnych, konserwacji, remontu (wg PN-B-02423 z 1999r). Pomieszczenie węzła ciepłego musi znajdować się przy pierwszej ścianie zewnętrznej od strony wejścia przewidywanej trasy przyłącza ciepłego.
- 6.1 Pomieszczenie powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczególności powinno posiadać:
- a. wentylację i kanalizację grawitacyjną (w uzasadnionych przypadkach może być zastosowana wentylacja mechaniczna i odwodnienie pompowe)
 - b. Odwodnienie powinno następować do kanalizacji przez spusty podłogowe i studzienkę schładzającą.
 - c. Krotkość wentylacji w pomieszczeniu węzła powinna zapewniać nie przekraczanie temperatury $+25^{\circ}\text{C}$ w okresie zimowym oraz $+35^{\circ}\text{C}$ w okresie letnim (nie dotyczy domków jednorodzinnych).
 - d. oświetlenie (dienne i/lub elektryczne), o natężeniu nie mniejszym niż 150 luxów;
 - e. instalację elektryczną dostosowaną do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorących oraz zabezpieczenie od porażeń;
 - f. dla węzłów z funkcją c.w.u. doprowadzoną zimną wodę (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);
 - g. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysokości min. 2,0m. Drzwi muszą otwierać się pod naciskiem od strony węzła na zewnątrz pomieszczenia węzła, powinny być wykonane ze stali lub obite blachą zabezpieczone przed włamaniem (nie dotyczy domków jednorodzinnych);
 - h. ściany i strop pomieszczenia węzła należy wykonać z materiałów niepalnych, należy zabezpieczyć powłokami malarskimi chroniącymi przed przenikaniem wilgoci zaleca się zastosowania glazury odpornej na gorącą i agresywną wodę;

6.2 Zaleca się, aby powierzchnia pomieszczeń dla węzłów dwufunkcyjnych, w zależności od ich mocy wynosiła (nie dotyczy domków jednorodzinnych):

- i. do 75 kW: 10 m², lecz jeden wymiar nie mniejszy niż 3m
- j. powyżej 75k W do 150 kW: 12 m² lecz jeden wymiar nie mniejszy niż 3m
- k. powyżej 150 kW do 300 kW: 15 m², lecz jeden wymiar nie mniejszy niż 3m
- l. powyżej 300 kW do 500 kW: 20 m², lecz jeden wymiar nie mniejszy niż 3m
- m. powyżej 500 kW do 1000 kW: 24 m², lecz jeden wymiar nie mniejszy niż 3m
- n. powyżej 1000 kW do 1500 kW: 28 m², lecz jeden wymiar nie mniejszy niż 4m
- o. powyżej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

Jeżeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na węzeł nie spełnia powyższych wymogów, Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej węzła jest zobowiązany dostarczyć do GPEC oświadczenie projektanta swojego węzła o następującej treści:

„Projektantrealizujący na zamówienie projekt urządzeń technologicznych węzła ciepłego dla bud.....ul.....w Gdańsku, oświadcza, że zaprojektuje w wyżej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni.....w budynku przy ul.....w Gdańsku urządzenia technologiczne węzła ciepłowniczego w taki sposób, aby spełnione zostały wymagania normy PN-B-02423/99 oraz wymagania BHP, przy uwzględnieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przyłącza ciepłowniczego, jak również zamontowania urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych GPEC”.

Oświadczenie to powinno być podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

5. W przypadku konieczności kontaktu Projektanta z osobą uzgadniającą ustala się następujące terminy wizyt Projektantów w sprawie uzgodnień:
- wtorki, środy w godzinach od 10-14:00, pok. 409 GPEC Sp. z o.o., ul. Biała 1b
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z o.o., a drugi zostanie zwrócony z odpowiednią adnotacją w dokumentacji projektowej. **Uzgodnienia nie należy traktować jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania.** Uzgodnień rozwiązań technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej należy dokonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. W przypadku uruchomienia węzła nie należącego do GPEC Sp. z o.o. wymagane jest protokolarne dopuszczenie urządzeń do współpracy z miejską siecią ciepłowniczą.
Wnioski o dopuszczenie do uruchomienia węzłów i włączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej należy kierować drogą pisemną do Kierownika Działu Eksploatacji GPEC Sp. z o.o. ul Biała 1b.

Projekt sieci, przyłączy oraz węzłów powinien spełniać szczegółowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o. wyszczególnione poniżej:

- a) „Wytyczne techniczne – eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie”
- b) „Wytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego węzłów ciepłych nie będących własnością GPEC sp. z o.o.”

Ww. dokumenty dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej <http://www.gpec.pl/partnerzy-biznesowi/projektanci/>.

Termin ważności „Warunków przyłączenia”:

„Warunki na modernizację węzła ciepłego będącego własnością klienta nr WT/STAR-PEC/00161/2015” są ważne dwa lata licząc od daty ich wystawienia.



Szopińska Anna
Koordynator ds. Planowania i Rozwoju



Niedośpał Marta
Specjalista ds. Planowania i Rozwoju

k.o.:
GPEC/TRP a/a

Karta Danych Wymiennika Sondex



MP-PLN-3/pol
QuotationNo : 001

Att :
Ref : 03-423-201-MP

Item :2895 V10B35
26 czerwiec 2015

Wymiennik cie SL32-BR28-30-TL-LIQUID									
Przepływ (m3/h)			0,89				2,85		
Temp. Wejsciowa (°C)			120,00				50,00		
Temp. Wyjsciowa (°C)			55,00				70,00		
Spadek Cisnienia- Opory (bar)			0,02				0,16		
Moc Ciepłna (kW)			65						
Wlasciwosci Termodynamiczne			Water				Water		
Gestosc (kg/m³)			966,91				983,44		
Ciepła Wlasciwe (kJ/kg*K)			4,20				4,18		
Przewodnosc Ciepłna (W/m*K)			0,67				0,65		
Lepkosc (mPa*s)			0,34				0,49		
Lepkosc Przyscienna (mPa*s)			0,49				0,34		
Wsp. Zanieczyszczenia (m²*K/kW)			0,0392				0,0392		
Przewymiarowanie (%)			38.3						
Podlaczenie - WEJSCIE			F1				F3		
Podlaczenie - WYJSCIE			F4				F2		
Rama / Plyty									
Uklad Plyt (Przejscia*Kanaly)			1	×	14	+	0	×	0
Uklad Plyt (Przejscia*Kanaly)			1	×	15	+	0	×	0
Liczba Plyt			30						
Pow. Wymiany Ciepła (m²)			0,94						
Wsp. Przenikania Ciepła (W/m²*K)			3535 / 4890						
Material Plyt			0.3 mm AISI 316						
Material Uszczelek / Max. Temp. (°C)			COPPER/BRAZED / 185						
Max. Temperatura Robocza (°C)			185,00						
Max. Cisnienie Robocze / TEST (bar)			16,00 / 20,80						
Max. Roznica Cisnien (bar)			16,00						
Typ Ramy /			BR No 4 /						
Podlaczenia - Str. GORACA (F1->F4)			1 inch. Thread BSP						
Podlaczenia - Str. ZIMNA (F3->F2)			1 inch. Thread BSP						
Pojemnosc Calkowita (liter)			2						
Długosc Ramy - L (mm)			72						
Ciezar Wymiennika Pustego (kg)			5						
Dobor wymiennika wykonany na oparciu o dane pochodzace od klienta, prawidłowa praca wymiennika uwarunkowana jest spełnieniem tych danych podczas eksploatacji Zaprojektował: Marcin Poplawski			ul. Kosciuszki 10 a Starogard Gdanski wezal Star Pec wymiennik C.O.						
Marcin Poplawski			PLN 0						

Sondex Polska Sp. z o.o.

Tlf : +48 58 676 22 22

ul. Budowlanych 42, pokoj 216 80-298 Gdansk

Fax : +48 58 676 22 22

Karta Danych Wymiennika Sondex



MP-PLN-3/pol
QuotationNo : 001

Att :
Ref : 03-423-201-MP

Item :2895 V10B35
26 czerwiec 2015

Wymiennik cie SL32-BR28-30-TL-LIQUID									
Przepływ (m3/h)		0,81				2,20			
Temp. Wejsciowa (°C)		120,00				60,00			
Temp. Wyjsciowa (°C)		65,00				80,00			
Spadek Cisnienia- Opory (bar)		0,01				0,09			
Moc Ciepłna (kW)		50							
Wlasciwosci Termodynamiczne		Water				Water			
Gestosc (kg/m³)		963,31				978,06			
Ciepła Wlasciwe (kJ/kg*K)		4,21				4,19			
Przewodnosc Ciepłna (W/m*K)		0,67				0,66			
Lepkosc (mPa*s)		0,33				0,43			
Lepkosc Przyscienna (mPa*s)		0,43				0,33			
Wsp. Zanieczyszczenia (m²*K/kW)		0,0490				0,0490			
Przewymiarowanie (%)						44.8			
Podlaczenie - WEJSCIE		F1				F3			
Podlaczenie - WYJSCIE		F4				F2			
Rama / Plyty									
Uklad Plyt (Przejscia*Kanalty)		1	×	14	+	0	×	0	
Uklad Plyt (Przejscia*Kanalty)		1	×	15	+	0	×	0	
Liczba Plyt		30							
Pow. Wymiany Ciepła (m²)		0,94							
Wsp. Przenikania Ciepła (W/m²*K)		3158 / 4572							
Material Plyt		0.3 mm AISI 316							
Material Uszczelek / Max. Temp. (°C)		COPPER/BRAZED / 185							
Max. Temperatura Robocza (°C)		185,00							
Max. Cisnienie Robocze / TEST (bar)		16,00 / 20,80							
Max. Roznica Cisnien (bar)		16,00							
Typ Ramy /		BR No 4 /							
Podlaczenia - Str. GORACA (F1->F4)		1 inch. Thread BSP							
Podlaczenia - Str. ZIMNA (F3->F2)		1 inch. Thread BSP							
Pojemnosc Calkowita (liter)		2							
Długosc Ramy - L (mm)		72							
Ciezar Wymiennika Pustego (kg)		5							
Dobor wymiennika wykonany na oparciu o dane pochodzace od klienta, prawidłowa praca wymiennika uwarunkowana jest spełnieniem tych danych podczas eksploatacji Zaprojektował: Marcin Poplawski		ul. Kosciuszki 10 a Starogard Gdanski wezel Star Pec wymiennik C.T.							
Marcin Poplawski		PLN 0							

Sondex Polska Sp. z o.o.

Tlf : +48 58 676 22 22

ul. Budowlanych 42, pokoj 216 80-298 Gdansk

Fax : +48 58 676 22 22

Karta Danych Wymiennika Sondex



MP-PLN-3/pol
QuotationNo : 001

Att :
Ref : 03-423-201-MP

Item : 2895 V10B35
26 czerwiec 2015

Wymiennik cie SL70-BR28-50-TLA-LIQUID			
Przepływ	(kg/s)	0,30	0,24
Temp. Wejsciowa	(°C)	65,00	10,00
Temp. Wyjsciowa	(°C)	25,00	60,00
Spadek Cisnienia- Opory	(kPa)	0,94	0,63
Moc Ciepłna	(kW)	50	
Wlasciwosci Termodynamiczne		Water	Water
Gestosc	(kg/m³)	990,15	993,72
Ciepła Wlasciwe	(kJ/kg*K)	4,18	4,18
Przewodnosc Ciepłna	(W/m*K)	0,63	0,62
Lepkosc	(mPa*s)	0,61	0,72
Lepkosc Przyscienna	(mPa*s)	0,72	0,61
Wsp. Zanieczyszczenia	(m²*K/kW)	0,0539	0,0539
Przewymiarowanie	(%)	20.2	
Podlaczenie - WEJSCIE		F1	F3
Podlaczenie - WYJSCIE		F4	F2
Rama / Plyty			
Uklad Plyt (Przejscia*Kanaly)		1	× 25 + 0 × 0
Uklad Plyt (Przejscia*Kanaly)		1	× 24 + 0 × 0
Liczba Plyt		50	
Pow. Wymiany Ciepła	(m²)	3,53	
Wsp. Przenikania Ciepła	(W/m²*K)	1557 / 1871	
Material Plyt		0.3 mm AISI316	
Material Uszczelek / Max. Temp.	(°C)	COPPER/BRAZED / 185	
Max. Temperatura Robocza	(°C)	185,00	
Max. Cisnienie Robocze / TEST	(MPa)	1,60 / 2,08	
Max. Roznica Cisnien	(MPa)	1,60	
Typ Ramy	/	BR No 6 /	
Podlaczenia - Str. GORACA	(F1->F4)	1.5 inch. Thread BSP	
Podlaczenia - Str. ZIMNA	(F3->F2)	1.5 inch. Thread BSP	
Pojemnosc Calkowita	(dm³)	6	
Dlugosc Ramy - L	(mm)	129	
Ciezar Wymiennika Pustego	(kg)	14	
Dobor wymiennika wykonany na oparciu o dane pochodzace od klienta, prawidlowa praca wymiennika uwarunkowana jest spelnieniem tych danych podczas eksploatacji Zaprojektowal: Marcin Poplawski		ul. Kosciuszki 10 z Starogard Gdanski wezek Star Pec wymiennik C.W.U. jednostopniowy	
Marcin Poplawski		PLN	

0

Sondex Polska Sp. z o.o.

Tlf : +48 58 676 22 22

ul. Budowlanych 42, pokoj 216 80-298 Gdansk

Fax : +48 58 676 22 22

Telefon
Telefaks


Stratos 30/1-8 CAN PN 10
Instalacja: ?pompa premium o najwyższej sprawności

wilo

Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Projekt pompa c.o.
Projekt nr Starogard
Poz. Nr
Miejsce montażu
Data 29.06.2015

Strona 1 / 1



Dane wyjściowe doboru

Przepływ	2,41 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	6,2 m
Przepływ	Woda, czysta
Temperatura płynu	20 °C
Gęstość	0,9982 kg/dm ³
Lepkość kinematyczna	1,001 mm ² /s
Ciśnienie pary	0,1 bar

Dane pompy

Producent	WILO
Typ	Stratos 30/1-8 CAN PN 10
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy	dp-c
Stopień ciśn. znamionowe	PN10
Minimalna temperat. płynu	10 °C
Maksymalna temp. płynu	110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	2,41 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	6,2 m
Pobór mocy P1	0,0927 kW

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura	50	95	110			°C
Minimalne ciśn. na dopływie	2	10	16			m

Materiały/uszczelki

Korpus pompy	EN-GJL 200
Wimik	PPS wzmocn. włókem szkl.
Wał	X 46 Cr 13
Łożysko	Grafit, impregnowany metalem

Wymiary



mm							
a1	182	b5	114				
a2	43	l0	180				
a3	56	l1	90				
b3	76	l2	49				
b4	89	G	32				

Strona ssąca	Rp 1 1/4/G 2 / PN10
Strona tłoczna	Rp 1 1/4/G 2 / PN10
Masa	4,2 kg

Dane silnika

Wskaźnik efektywności energetycznej	0,72
Moc znamionowa P2	100 W
Pobór mocy P1	130 W
Prędkość obr. znamion.	3700 1/min
Napięcie znamionowe	1~ 230 V, 50 Hz
Maksymalny pobór prądu	1,2 A
Stopień ochrony	IP X4D
Dopuszczalna tolerancja napięcia +/-	10%

Nr Art. Wersja standardowa: 2090450



Telefon
Telefaks




Stratos 25/1-6 CAN PN 10
Instalacja: ?pompa premium o najwyższej sprawności

wilo

Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Projekt pompa c.t.
Projekt nr Starogard
Poz. Nr
Miejsce montażu
Data 29.06.2015

Strona 1 / 1



Dane wyjściowe doboru

Przepływ	2,02 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	3,8 m
Przepływ	Glikol etylenowy (34)
Temperatura płynu	20 °C
Gęstość	1,058 kg/dm ³
Lepkość kinematyczna	2,505 mm ² /s
Ciśnienie pary	0,1 bar

Dane pompy

Producent	WILO
Typ	Stratos 25/1-6 CAN PN 10
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa
Rodzaj pracy	dp-c
Stopień ciśn.znamionowe	PN10
Minimalna temperat.płynu	10 °C
Maksymalna.temp.płynu	110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	2,02 m ³ /h
Wysokość podnoszenia	3,8 m
Pobór mocy P1	0,0546 kW

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura	50	95	110			°C
Minimalne ciśn. na dopływie	2	10	16			m

Materiały/uszczelki

Korpus pompy	EN-GJL 200
Wimik	PPS wzmocn. włókem szkl.
Wał	X 46 Cr 13
Łożysko	Grafit, impregnowany metalem

Wymiary

mm							
a1	182	b5	114				
a2	43	l0	180				
a3	56	l1	90				
b3	76	l2	49				
b4	89	G	25				

Strona ssąca	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Strona tłoczna	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Masa	4,1 kg

Dane silnika

Wskaźnik efektywności energetycznej	0,72
Moc znamionowa P2	65 W
Pobór mocy P1	85 W
Prędkość obr. znamion.	3400 1/min
Napięcie znamionowe	1~ 230 V, 50 Hz
Maksymalny pobór prądu	0,78 A
Stopień ochrony	IP X4D
Dopuszczalna tolerancja napięcia +/-	10%

Nr Art. Wersja standardowa:	2090447
-----------------------------	---------

Telefon
Telefaks




Stratos ECO-Z 25/1-5
Instalacja: Pompa o najwyższej sprawności (High-efficiency pump)

wilo

Klient
Klient nr
Partner rozmów
Opracowujący

Projekt pompa cyrk.
Projekt nr Starogard
Poz. Nr
Miejsce montażu
Data 29.06.2015

Strona 1 / 1



Dane wyjściowe doboru

Przepływ	0,34	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	3	m
Przepływ	Glikol etylenowy (34)	
Temperatura płynu	20	°C
Gęstość	1,058	kg/dm ³
Lepkość kinematyczna	2,505	mm ² /s
Ciepłota par	0,1	bar

Dane pompy

Producent	WILO	
Typ	Stratos ECO-Z 25/1-5	
Rodzaj urządzenia	Pojedyncza pompa	
Rodzaj pracy	dp-v	
Stopień ciśn.znamionowe	PN10	
Minimalna temperat.płynu	5	°C
Maksymalna.temp.płynu	65	°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ	0,34	m ³ /h
Wysokość podnoszenia	3	m
Pobór mocy P1	0,0186	kW
Pobór mocy* liczba pomp		

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura	50	95	110			°C
Minimalne ciśn. na dopływie	0,5	3	10			m

Materiały/uszczelki

Korpus pompy	G-CuSn 5 Zn Pb
Wimik	PP + G/F 40 %
Wał	Stal nierdzewna
Łożysko	Grafit, impregnowany metalem

Wymiary

mm							
l0	180	b3	61	l5	50		
a	60	b4	73	l3	90		
a2	32,5	b5	69	G	40		
b1	133	l1	96				
b2	93,5	l4	78				

Strona ssąca	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Strona tłoczna	Rp 1/G 1 1/2 / PN10
Masa	2,7 kg

Dane silnika

Pobór mocy P1	0,059	kW
Prędkość obr. znamion.	3500	1/min
Napięcie znamionowe	1~230 V, 50 Hz	
Maksymalny pobór prądu	0,46	A
Stopień ochrony	IP 44	
Dopuszczalna tolerancja napięcia	+/- 10%	

Nr Art. Wersja standardowa: 4092513