

niewentylowany z pokrywą
wypełnioną betonem min B45

Ø1800

150

Ø625

RZĘDNA TERENU ISTN.

5300

150

500

1820

250

konsola wodomierzowa nr kat 2961 HAWLE

4w

1w

3w

2w

4w

1150

150

PRZEJŚCIE SZCZELNE
R-TR Integra Gliwice

OŚ WODOCIĄGU
Ø63PE PN10

Ø63PE SDR13,6 PN10 PE80

PRZEJŚCIE SZCZELNE
R-TR Integra Gliwice

RZĘDNA DNA STUDZIENKI 204,65

PODBETON B-10

150

1000

150

zabudowa wodomierza

- 1w. wodomierz w.z. klasy C DN32 pr
- 2w. zawór antyskażeniowy EA251 DN
- 3w. zawór kulowy DN32 z kurkiem s
- 4w. zawór kulowy DN32
- 5w. redukcja DN 63/32

- 1w. wodmierz w.z. klasy C DN32 produkcji Miometr
- 2w. zawór antyskażeniowy EA251 DN32
- 3w. zawór kulowy DN32 z kurkiem spustowym
- 4w. zawór kulowy DN32
- 5w. redukcja DN 63/32

- 1) Podstawa studni prefabrykowana łącznie z dnem
- 2) Kręgi łączone na uszczelki
- 3) stopnie stalowe powlekane, montowane maszynowo

BETON B45 PN-EN 206-1
WODOSZCZELNOŚĆ W-8
NASIĄKLIWOŚĆ DO 5%
MROZODPORNOŚĆ F150

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG, i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.